

Detalle de de anclaje e impermeabilización esc. 1: 25









Detalle: cubierta esc. 1:10



RESUMEN	
PANELES FOTOVOLTAICOS	: 270
POTENCIA PANEL (W)	: 260
POTENCIA TOTAL MODULOS (kWp)	: 70.02
INVERSORES	: 4
POTENCIA TOTAL INVERSORES (kW)	: 70
INCLINACION MODULOS FV	: 25°
SUPERFICIE GENERADORA (M²)	: 1000

	Pkt. It.LIC	Contenido
1	d.1), f)	Plano disposición general y layout generador FV
2	d.3)	Detalle fijaciones de estructura e impermeabilización
3	d.3)	Detalle fijaciones y estructuras cortes
4	d.4)	Planos estructurales de las medidas de seguridad
5	f)	Cableado generador fotovoltaico
6	n)	Cuadros de generacion Apendice N°1+3 RDR01/2014
7	i), l)	Layout inversores y punto de conexión
8	h)	Layout canalización
9	g), j)	Diagrama unilineal y control
10	k)	Plano sistema monitoreo
11	o)	Layout Puesta a Tierra

NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO
2.- LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED, LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED. POR LO TANTO CUALQUIER VARIACION RAPIDA DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL GRUPO ELECTROGENO, NO TENDRA IMPACTO EN LA OPERACION NORMAL DELO LOS INVERSORES.

CAM
Montaje Electrico y telecomunicaciones / Av. Eduardo Frei M. 1377 Santiago, Chile

GRAMMER SOLAR Chile SpA
Coronel 2330 Of. 14,
Providencia, Santiago de Chile
www.grammer-solar.cl

CROQUIS DE UBICACION

19H 342237,96m E6299833,56m S

TIMBRE DE INSCRIPCION

INSCRIPCION N° _____

FECHA _____

FV Liceo Benjamin Franklin

Detalle fijaciones de estructura e impermeabilización

TIPO INSTALACION: Educacional

DIRECCION: La Plata 1668 Qta. Normal

LAMINA : 2A de 11

ESCALA: 1:200 | FECHA: 22/01/18

ACEPTACION DE PROPIETARIO

NOMBRE: Corporación Comunal de Desarrollo de Quinta Normal

RUT: 70.913.100-1

PROYECTISTA

TIMO JURADO RAMIREZ
INSTALADOR AUTORIZADO SEC
LIC CLASE "A" N° 24.689.000-5