




Corte y vista lateral oeste



Corte y vista lateral norte



Corte y vista lateral esta




NOTAS:

1.- LOS MATERIALES QUE REQUIEREN CERTIFICACION PARA SU USO, CUMPLEN CON ESTE REQUISITO


2.- LOS INVERSORES TARDAN UN MINUTO APROXIMADAMENTE EN SINCRONIZARSE CON LA RED, LUEGO DE ESTE PERIODO RETOMAN LA INYECCION A LA RED, POR LO TANTO CUALQUIER VARIACION RAPIDA DE ENTRADA Y/O SALIDA DEL GRUPO ELECTROGENO, NO TENDRA IMPACTO EN LA OPERACION NORMAL DELO LOS INVERSORES.

RESUMEN	
PANELES FOTOVOLTAICOS	: 270
POTENCIA PANEL (W)	: 260
POTENCIA TOTAL MODULOS (kWp)	: 70.02
INVERSORES	: 4
POTENCIA TOTAL INVERSORES (kW)	: 70
INCLINACION MODULOS FV	: 25°
SUPERFICIE GENERADORA (M²)	: 1000

Pkt.	It.	LIC	Contenido
1	d.1).	f)	Plano disposición general y layout generador FV
2	d.3)		Detalle fijaciones de estructura e impermeabilización
3	d.3)		Detalle fijaciones y estructuras cortes
4	d.4)		Planos estructurales de las medidas de seguridad
5	f)		Cableado generador fotovoltaico
6	n)		Cuadros de generacion Apendice N°1+3 RDR01/2014
7	i).	l)	Layout inversores y punto de conexión
8	h)		Layout canalización
9	g).	j)	Diagrama unilineal y control
10	k)		Plano sistema monitoreo
11	o)		Layout Puesta a Tierra




Montaje Eléctrico y telecomunicaciones | Av. Eduardo Frei M. 1377
Santiago, Chile



Coronel 2330 Of. 14,
Providencia, Santiago de Chile
www.grammer-solar.cl

CROQUIS DE UBICACION



19H 342237,96m E6299833,56m S

TIMBRE DE INSCRIPCION



INSCRIPCION N° _____

FECHA _____

FV Liceo Benjamin Franklin

Detalle fijaciones y estructuras cortes

TIPO INSTALACION: Educacional	
DIRECCION: La Plata 1668 Qta. Normal	LAMINA : 3 de 11
ESCALA: 1:200	FECHA: 08/03/18

ACEPTACION DE PROPIETARIO	PROYECTISTA
	
NOMBRE: Corporación Comunal de Desarrollo de Quilte Normal RUT: 70.913.100-1	TIMO JURADO RAMIREZ INSTALADOR AUTORIZADO SEC LIC CLASE "A" N° 24.689.000-5