

FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada		Número de la SC: 5202367
		Fecha de Recepción de la SC: 25/08/2017
Identificación del Inmueble		
Número de Cliente:	3463792	
Dirección del inmueble	Calle, número	URRUTIA 420
	Comuna	PARRAL
Identificación del Propietario:		
Persona natural o representante legal	Nombre:	PAULA RETAMAL URRUTIA
	R.U.N.	10.604.200 -4
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	
	R.U.T.	
Verificación de Requerimientos Generales:		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Cumple todos los requerimientos anteriores:		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
FIRMAN EN CONFORMIDAD:		
Por parte del Usuario o Cliente Final	Por parte de Empresa Distribuidora	
		
Este formulario debe ser firmado en 2 copias	Este formulario debe ser firmado en 2 copias	
FIRMA	FIRMA	
Nombre: <i>Derik Mieres Comtellama</i>	NOMBRE: Víctor Alegría Sánchez	
RUT: <i>17 052 515 -9</i>	RUT: 10.493.937 - 6	
FECHA: <i>01.06.18</i>	<i>11:20 Hrs.</i>	
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.		
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017		

