

## FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

<b>Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada</b>		Número de la SC: <b>5307740</b>
		Fecha de Recepción de la SC: <b>30-05-2018</b>
<b>Identificación del Inmueble</b>		
Número de Cliente:		1781174
Dirección del inmueble	Calle, número	2 PONIENTE (Liceo industrial superior)
	Comuna	Talca
<b>Identificación del Propietario:</b>		
Persona natural o representante legal	Nombre:	Juan Carlos Díaz Avendaño
	R.U.N.	11.675.668-4
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	Ilustre Municipalidad de Talca
	R.U.T.	69.100.400-1
<b>Verificación de Requerimientos Generales:</b>		
a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>Cumple todos los requerimientos anteriores:</b>		Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<b>FIRMAN EN CONFORMIDAD:</b>		
<b>Por parte del Usuario o Cliente Final</b>		<b>Por parte de Empresa Distribuidora</b>
Este formulario debe ser firmado en 2 copias		Este formulario debe ser firmado en 2 copias
FIRMA		FIRMA
Nombre: <b>Francisco Carrasquero</b>		NOMBRE: <b>Mario Chinetti R.</b>
RUT: <b>16.817.423-3</b>		RUT: <b>16.857.871-7</b>
FECHA: <b>31/05/2018</b>		
Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver <a href="http://www.sec.cl/energiasrenovables">www.sec.cl/energiasrenovables</a> sección Ley de Generación Distribuida.		
Formulario para Protocolo de Conexión Versión 2/2017		