

Certificado de Inscripción de Instalación de Servicio de Generadoras Residenciales



Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles

TE4

FOLIO INSCRIPCION	
000001794281	
Código verificación : 760299	

Nº Checklist	4233568
Fecha y Hora CheckList:	22/05/2018 16:10

Fecha y Hora Inscripción:	22/05/2018 16:10
Fecha y Hora Impresión:	23/05/2018 09:41

1. Antecedentes de Instalador o Profesional que declara

Nombre Completo:	DERIK MATIAS NIÑOLES CANTILLANA	RUT	17.052.515-9
Domicilio Particular:	PASAJE AZUL 1863 Depto. Block		
Comuna/Ciudad:	Puente Alto / Metropolitana	Clase Licencia:	Instalador Electrico Clase A
Teléfono Fijo:		Teléfono Celular:	971438048
Correo Electrónico:	deriknc@gmail.com		

Datos Empresa Empleadora

¿Realiza proyecto ERNC a través de una empresa empleadora?	SI
RUT Empresa	76.172.285-9
Razón Social	FLUX SOLAR ENERGIAS RENOVABLES SPA
Correo Electrónico Contacto	info@fluxsolar.cl

2. Antecedentes de la Instalación

Dirección:	Pajaritos 676 Depto. Block Curicó / Maule		
Declara Instalación:	UNITARIA	Cantidad Total de Instalaciones a declarar	1
Cantidad de instalaciones tipo			
¿ Es cliente de la compañía eléctrica distribuidora local ?			SI
	Nº Factibilidad Técnica		
	Nº Poste		
¿ Realizó el proceso de conexión a través del Portal de Generación Ciudadana ?			NO
	Folio Netbilling		
	Nº Solicitud Netbilling		
	Fecha Recepción Solicitud de Conexión		04/09/2017
	Folio Respuesta a Solicitud de Conexión		5280296
Tipo Financiamiento	PROGRAMA TECHOS SOLARES PÚBLICOS	Otro Tipo Financiamiento	
UTM			
X	294768	Huso:	19
Y	6125131	Hemisferio	WGS84
Características Técnicas			
Tipo de Construcción	EDIFICIO.	Código Actividad Económica	Enseñanza
Tipo de Declaración	NUEVA	Código Giro Comercial	802200
Destino Propiedad	EDUCACIONAL	Giro Especifico	ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA
Datos Empalme			
Empresa Distribuidora	CGE	In Protección empalme (A)	90
Capacidad del Empalme (kVA)	80	Nivel de Tensión	BT
Empalme:	TRIFASICO	Capacidad del Transformador (kVA):	
Potencia instalada de la instalación de consumo (kW)	65	Longitud del Alimentador (m)	26

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción **TD** no constituye aprobación por parte de SEC
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.
El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl

TE4 FOLIO:

TIMBRE:



000001794281



TE4<000001794281<17.052.515-9<69.100.100-8<20<11842628-2

Certificado de Inscripción de Instalación de Servicio de Generadoras Residenciales



Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles

TE4

FOLIO INSCRIPCION
000001794281
Código verificación : 760299

3. Antecedentes del Propietario y/o Representante Legal

Propietario (Particular o Empresa)

Nombre Completo:	Ilustre Municip. de Curicó	RUT	69.100.100-8
Domicilio Particular:	Pajaritos 676 Depto. Block		
Comuna/Ciudad:	Curicó / Maule		
Teléfono Fijo:	752547500	Teléfono Celular:	752547500
Correo Electrónico:	oirs@curico.cl		

Representante Legal de la Empresa

Nombre Completo:	Javier Antonio Muñoz Riquelme	RUT	10.204.975-6
Domicilio Particular:	Estado 279 Depto. Block		
Comuna/Ciudad:	Curicó / Maule		

4. Detalle de Instalaciones

Características del Equipamiento de Generación			
Potencia Total Declarada(kW)	20	Potencia Total Instalada del EG (kW)	20
Tipo	Fuente Energía	Potencia Unitaria (kW)	Cantidad
FV techo	SOLAR.	20	1

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción TD no constituye aprobación por parte de SEC
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.
El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl

TE4 FOLIO:

TIMBRE:



000001794281



TE4<000001794281<17.052.515-9<69.100.100-8<20<11842628-2

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00

Certificado de Inscripción de Instalación de Servicio de Generadoras Residenciales



Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles

TE4

FOLIO INSCRIPCION
000001794281
Código verificación : 760299

Detalle EG - FV techo			
Fuente de Energía	SOLAR.	Tipo de Tecnología	SISTEMA BASADO EN CONVERTIDORES
Nº Unidades Generación instalación tipo	62		
Potencia max. de Unidad de Generación(kW)	20.15	Potencia Nominal del Convertidor (kW)	20.00
Tipo de conexión	TRIFASICO	Cantidad convertidores	1
Almacenamiento A/H	0		
Rendimiento global del UG%			
Tipo combustible			
Protecciones en CA		Configuración UG	
Protección General de la UG	TETRAPOLAR	Ajustes para conexión y desconexión UG	Ajustes Tiempos
Capacidad de la Protección General de la UG (A)	32	Protección contra caídas de tensión	176 100
Tipo de diferencial de la Unidad de Generación	A	Protección contra sobretensiones	242 100
Corriente Nominal del diferencial de la UG (A)	40	Protección contra sobretensiones breves	253 100
Sensibilidad del diferencial de la UG (mA)	300	Protección contra caída de frecuencia	47.5 100
Longitud (m.) / sección del Alimentador(mm2)	2 / 10	Protección contra subida de frecuencia	51.5 100
		Ajustes para conexión y reconexión de UG	
		Límite inferior de tensión (V)	187 60
		Límite superior de tensión (V)	242 60
		Límite inferior de frecuencia (Hz)	47.5 60
		Límite superior de frecuencia (Hz)	50.2 60
		Tiempo de reconexión para interrupciones breves	5

Productos								
Tipo	Marca	Modelo	Cantidad	Potencia UG	Potencia Total Máxima	Resolución SEC	Año Resolución	Compatible con zona costera
MODULO FOTOVOLTAICO	QCELLS	QPOWER L-G5 325	62	0.325	20.15	19845	2018	SI

Convertidores								
Tipo	Marca	Modelo	Cantidad	Potencia UG	Potencia Total Máxima	Resolución SEC	Año Resolución	Cuenta con perfil de red Chile
INVERSOR	FRONIUS	Symo 20.0-3-M	1	20	20.00	7284	2018	SI

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción **TD** no constituye aprobación por parte de SEC
La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.
El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl

TE4 FOLIO:

TIMBRE:



000001794281



TE4<000001794281<17.052.515-9<69.100.100-8<20<11842628-2

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00

Certificado de Inscripción de Instalación de Servicio de Generadoras Residenciales



Superintendencia
de Electricidad y
Combustibles

TE4

FOLIO INSCRIPCION
000001794281
Código verificación : 760299

Direcciones

Tipo Instalación	Correlativo	Dirección	N° Cliente	Instalacion eléctrica con TE1 después del 2008	Folio TE1	Fecha Inscripción TE1	Folio TE4	Fecha Inscripción TE4
FV techo	1	Pajaritos 676	1718612	NO				

El Instalador o profesional de la instalación individualizada en el presente certificado, declara que ésta se ha ejecutado de acuerdo a la documentación asociada a esta inscripción y conforme con los decretos y cuerpos normativos que corresponden a esta instalación.

Esta inscripción **TD** no constituye aprobación por parte de SEC

La modificación de las condiciones originales de la instalación deja sin efecto el presente documento.

El presente documento sirve para solicitar el suministro a la Empresa Eléctrica y para los trámites Municipales correspondientes.

La institución o persona ante quien se presente este certificado, podrá verificarlo en www.sec.cl

TE4 FOLIO:

TIMBRE:



000001794281



TE4<000001794281<17.052.515-9<69.100.100-8<20<11842628-2

Mesa de ayuda Fono : (56-2) 756 51 00