

| # | Fecha | Tipo | Foro Preguntas y Respuestas |
|---|------------------|------|---|
| 1 | 07-12-2017 17:28 | P | ¿Cuál es el presupuesto de la licitación? |
| | 21-12-2017 9:14 | R | Es un proceso licitatorio igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM Favor de indicar si hay información de parte de la(s) distribuidora(s) respecto a capacidad disponible en cada sector. |
| 2 | 12-12-2017 10:39 | P | |
| | 21-12-2017 9:14 | R | Las respuestas de solicitud de conexión se encuentran en trámite. En función de lo anterior, se solicita a los oferentes considerar en su propuesta económica la adquisición e instalación de un medidor bidireccional de medición indirecta, para estos proyectos. |