

#	Fecha	Tipo	Foro Preguntas y Respuestas
1	12-12-2017 10:41	P	Favor de indicar si hay información de parte de la(s) distribuidora(s) respecto a capacidad disponible en cada sector.
	21-12-2017 9:16	R	Las respuestas de solicitud de conexión se encuentran en trámite. En función de lo anterior, se solicita a los oferentes considerar en su propuesta económica la adquisición e instalación de un medidor bidireccional de medición indirecta, para estos proyectos.