

FORMULARIO PARA PROTOCOLO DE CONEXIÓN

Identificación de la Solicitud de Conexión Asociada	Número de la SC:	5745858
	Fecha de Recepción de la SC	24-11-2017

Identificación del Inmueble

Número de Cliente:		2571579
Dirección del inmueble	Calle, número	Colo Colo 1151
	Comuna	LOS ANGELES

Identificación del Propietario:

Persona natural o representante legal	Nombre:	Esteban Eduardo Krause Salazar
	R.U.N.	7.228.494-1
Persona jurídica (si corresponde)	Nombre:	Ilustre Municipalidad de Los Ángeles
	R.U.T.	69.170.100-k

Verificación de Requerimientos Generales:

a) Equipos de medición estén en conformidad a lo dispuesto en esta norma técnica y demás normativa aplicable.	Sí_X_ No__
b) Valores de ajuste de la Protección RI en conformidad con NT.	Sí_X_ No__
c) Tiempo de desenergización obtenido de la Prueba de Desconexión menor a 2 segundos.	Sí_X_ No__
d) El tiempo de reconexión no puede ser inferior a 60 segundos	Sí_X_ No__
e) Verificación de la correcta operación del disparo de la Protección RI sobre el Interruptor de Acoplamiento (solo en caso de EGs con Protección RI centralizada).	Sí__ No__
f) Protección RI sellada o protegida con contraseña. Nota: Esta contraseña no debe ser conocida por el Usuario o Cliente Final.	Sí_X_ No__
Cumple todos los requerimientos anteriores:	Sí_X_ No__

FIRMAN EN CONFORMIDAD:

 <p>Por parte del Usuario o Cliente Final</p>	<p>Por parte de Empresa Distribuidora</p>
 FIRMA	 FIRMA
Nombre: Esteban Eduardo Krause Salazar RUT: 7.228.494-1	NOMBRE: Marcelo León Hernández RUT: 12.241.076-5

FECHA:

Para más información de Ley, productos autorizados e instaladores ver www.sec.cl/energiasrenovables sección Ley de Generación Distribuida.