DISEÑADO POR

Ecoambiente solar

C/ 15DA Pino 15 Polígono de Goya 5931, La Rioja, Rioja
Fono: +56 2 2267 0114

NOTAS

Nota 1: Los materiales que requieren certificación para su uso, cumplen con esta regulación

Nota 2: El diseño eléctrico del proyecto cumple con los normas NCh4-2003 y los RGR nº 2 asociados al Net Billing

Nota 3: La simbología utilizada corresponde a la Norma UNE-EN 60617 (IEC 60617)

RESUMEN DE LAMINAS

- LÁMINA 1: Layout de proyecto.
- LÁMINA 2: Sección tablero de tablestacado.
- LÁMINA 3: Detalle de estructura de soporte apoyado en cubierta y medidas de seguridad.
- LÁMINA 4: Plano de estructura de soporte de módulo fotovoltaico
- LÁMINA 5: Plano de modulo fotovoltaico
- LÁMINA 6: Detalle de strings y conexionado.
- LÁMINA 7: Esquema unifilar.
- LÁMINA 8: Cuadro de cargas y de protección
- LÁMINA 9: Esquema empalmado de motores

CALCULO DE POTENCIA DECLARADA

UNIDAD DE GENERACION FOTOVOLTAICA

126 MODULOS FV = 320 W.

2 INEFSORES DE 20 Kw

POTENCIA PEACK 40.32 Kw

POTENCIA NOMINAL 40.32 Kw

CROQUIS UBICACION



SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA PTSP LICEOS REGION DE NUBLE
LICEO MUNICIPAL DE MACHIMENTO C-68
LAYOUT DE PROYECTO 40 KW

DIBUJADO	CDM	Lámina	1 de 9
Revisado	NM	Escala	1:50
Aprobado	NM	Fecha	2020

Archivo: Machimento

Acceptación Propietario

Nombre:

Rut:

Firma:

Cliente:

Ubicación:

Rut:

Nombre:

Rut:

Firma:

SIMBOLOGIA



PLANO UBICACION

ESCALA 1:100



EMPLAZAMIENTO FOTOVOLTAICO

ESCALA 1:250